



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Омской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск 644043 ул. Интернациональная, 41, Тел. 25-65-16, факс 25-54-16 E-mail: kia @ugps.omsk.su
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

ЦАО г. Омска
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Пушкина, 54, г. Омск, 644024 Тел.: 31-46-81, факс 31-05-31.
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 465/1/1-14

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или)
территориях (земельных участках), используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления
своей деятельности**

**Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 383
комбинированного вида "**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

**во исполнении распоряжения главного государственного инспектора ЦАО г. Омска по пожарному
надзору от «31» июля 2019 года, № 300, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 мин. по 13 ч.00 мин «09» августа
2019 г., с 16 часов 30 мин. по 17 ч.00 мин «30» августа 2019 г. проведена плановая выездная
проверка старшим инспектором территориального отдела надзорной деятельности ЦАО г. Омска
капитаном внутренней службы Кудриной Яной Юрьевной в отношении Бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 383 комбинированного вида ",
использующего (эксплуатирующего) в процессе осуществления своей деятельности объект
защиты, расположенный по адресу: 644099 г. Омск, ул. Кемеровская, 4/1, правообладателем
которого на праве оперативного управления является бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Омска ««Детский сад № 383 комбинированного вида»»**

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
**совместно с и.о. заведующего бюджетного дошкольного образовательного учреждения города
Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» Шарыгиной Екатериной Юрьевной**
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
---------------	--	--	---------------------------	--

1	2	3	4	5
№ 465/1/1	в отношении объекта защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 не разработана уточненная декларация пожарной безопасности (форма заполнения декларации пожарной безопасности от 26.02.2015 № 52401382-144-1-11-4 не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (п. 2 проверочного листа, приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261)	нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены ч. 4 ст. 4, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	требования пожарной безопасности 01.12.2019	только выполнение)
№ 465/1/2	в инструкции о мерах пожарной безопасности не отражен вопрос о допустимом количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты (п. 7.7 проверочного листа, приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261)	п.п. «л» п. 461 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.12.2019	
№ 465/1/3	в помещении, предназначенном для размещения приемно – контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации не размещена инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установки (п. 29 проверочного листа, приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261)	п. 64 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	01.12.2019	
№ 465/1/4	дверки пожарных шкафов, предназначенных для размещения пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, не обеспечены элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении (п. 77.4 проверочного листа, приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261)	п. 57 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.12.2019	
№ 465/1/5	на дверце шкафа, где размещен пожарный краны отсутствуют условное обозначение пожарного	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные	01.12.2019	

	крана и аббревиатура «ПК», порядковый номера шкафа (п. 21 проверочного листа, приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261)	постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390		
№ 465/1/6	двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров 2-го этажа не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (п. 1.10 проверочного листа, приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261)	ч. 1 ст. 6, ст. 53, ч. 1 ст. 89, ч. 19 ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.3, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2020	
№ 465/1/7	допущено размещение дымовых пожарных извещателей до электросветильников на расстоянии менее 0,5 метров (фактически расстояния составляет 40 см) (помещение № 4 на поэтажном плане 2 этажа согласно технического паспорта от 06.03.2008 с инв. № 499822) (п. 1.1, п. 1.9, п. 23.2 проверочного листа, приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261)	ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	01.08.2020	
№ 465/1/8	для помещения № 32,34 на поэтажном плане первого этажа согласно технического паспорта от 06.03.2008 с инв. № 499822 (прачечная) не определена и не обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 (фактически не предоставлен расчет, отражающий вид находящихся в помещении горючих веществ и материалов, их количество и пожароопасные свойства, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в нем процессов) (п. 31 проверочного листа, приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261)	пункт 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.08.2020	

№ 465/1/9	заполнение проема в противопожарной перегородке, отделяющей помещение № 22 на поэтажном плане первого этажа согласно технического паспорта от 06.03.2008 с инв. № 499822 (кладовая) не выполнено противопожарным 2-го типа (фактически установлена деревянная дверь) (п. 1.5 проверочного листа, приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261)	в ч. 1 ст. 6, ч. 1-3 ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение, распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям»	01.08.2020	
№ 465/1/10	для помещения № 22 на поэтажном плане первого этажа согласно технического паспорта от 06.03.2008 с инв. № 499822 (кладовая) не определена и не обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 (фактически не предоставлен расчет, отражающий вид находящихся в помещении горючих веществ и материалов, их количество и пожароопасные свойства, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в нем процессов (п. 31 проверочного листа, приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261)	пункт 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.08.2020	
№ 465/1/11	электроцитовая, расположенная в помещении класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, не защищена автономными установками пожаротушения (п. 1.11 проверочного листа, приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261)	ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 82 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8 таблица А.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	01.08.2020	
№	запор на двери эвакуационного	пункт 35 Правил	01.12.2019	

465/1/12	выхода, ведущего непосредственно наружу из помещения №5, 53 на поэтажном плане первого этажа согласно технического паспорта от 06.03.2008 с инв. № 499822 не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (фактически смонтировано запорное устройство в виде врезного замка с ключом) (п. 102 проверочного листа, приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261)	противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390		
№ 465/1/13	ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 4 на поэтажном плане 2 этажа согласно технического паспорта от 06.03.2008 с инв. № 499822 менее 0,8 м (фактически ширина составляет 0,56 м) (п. 1.5 проверочного листа, приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261)	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2020	
№ 465/1/14	ширина лестничного марша менее 1,35 метров (фактически 0,94 метра) (помещение № 2 на поэтажном плане первого этажа, помещение № 16 на поэтажном плане второго этажа согласно технического паспорта от 04.05.2008 с инв. № 578450) (п. 1.5 проверочного листа, приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261)	ст. 6 ч. 1, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ЦАО

г. Омска по пожарному надзору

Кудрина Я.Ю.



Предписание для исполнения получил:

М.И.У.
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 30 » 08 20 19 г.

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33